

## 【法第15条の2の3第2項】

作成日 : 2025年11月19日

## 2025年10月産業廃棄物処理施設維持管理記録【安定型処分場】

施設名 : 株式会社 大草事業所(安定型最終処分場)

対象期間: 2025年10月1日 ~ 2025年10月31日

埋め立てられた産業廃棄物の種類と数量【規則第12条の7の2第7号イ】

種類	数量(単位)
廃プラスチック類	92.30 (t/月)
ゴムくず	0.00 (t/月)
金属くず	0.00 (t/月)
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず	106.10 (t/月)
がれき類	23.40 (t/月)
石綿含有産業廃棄物	0.56 (t/月)

## 展開検査の実施状況【規則第12条の7の2第7号ニ】

実施回数	83	回/月
安定型産業廃棄物以外の廃棄物以外の付着又は混入が認められた年月日		

## 浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(月1回測定)

## 【規則第12条の7の2第7号ホ及びヘ】

採取場所	別添図のとおり		
採取年月日	2025年10月2日		
検査結果が得られた日			
BOD	3.0	mg/l	基準値 20mg/l以下
COD	2.6	mg/l	基準値 40mg/l以下
異常の有無	有	・	無
必要な措置を講じた年月日とその内容	年 月 日		

## 水質検査の実施状況と措置(年1回測定)【規則第12条の7の2第7号ホ及びヘ】

	浸透水	地下水(上流)	地下水(下流)
採取場所	別添図のとおり		
採取年月日	2025年10月2日	2025年10月2日	2025年10月2日
検査結果が得られた日	2025年11月4日	2025年11月4日	2025年11月4日
水質検査結果	別添のとおり		
異常の有無	有	・	無
	平成23年12月31日	平成23年12月31日	平成23年12月31日
必要な措置を講じた年月日とその内容			

## 施設の点検【規則第12条の7の2第7号ロ】

点検日	2025年10月27日		
異常の有無	有	・	無
必要な措置を講じた年月日とその内容	年 月 日		

## 残余容量【規則第12条の7の2第7号ハ】

	1年に1回以上
測定日	2025年9月30日
残余の埋立容量	231,852 m3

## 別添【法第15条の2の3第2項】

作成日： 2025年11月19日

## 水質検査結果【安定型処分場】

施設名：(株)ランドマック 大草事業所(安定型最終処分場)

水質の区分		地下水(上流)	地下水(下流)	浸透水	
採取場所の略称:大草最終処分場					
採取年月日	基準値 (1リットルにつき)	2025年10月2日	2025年10月2日	2025年10月2日	年月日
検査結果が得られた日		2025年11月4日	2025年11月4日	2025年11月4日	年月日
1 アルキル水銀	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	
2 総水銀	0.0005mg 以下	0.00005mg/l未満	0.00005mg/l未満	0.00005mg/l未満	
3 カドミウム	0.003mg 以下	0.0003mg/l未満	0.0003mg/l未満	0.0003mg/l未満	
4 鉛	0.01mg 以下	0.009mg/l	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	
5 六価クロム	0.05mg 以下	0.005mg/l未満	0.005mg/l未満	0.005mg/l未満	
6 硒素	0.01mg 以下	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	
7 全シアン	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	
8 ポリ塩化ビフェニル(PCB)	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	
9 トリクロロエチレン	0.01mg 以下	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	
10 テトラクロロエチレン	0.01mg 以下	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	
11 ジクロロメタン	0.02mg 以下	0.002mg/l未満	0.002mg/l未満	0.002mg/l未満	
12 四塩化炭素	0.002mg 以下	0.0002mg/l未満	0.0002mg/l未満	0.0002mg/l未満	
13 1・2-ジクロロエタン	0.004mg 以下	0.0004mg/l未満	0.0004mg/l未満	0.0004mg/l未満	
14 1・1-ジクロロエチレン	0.1mg 以下	0.01mg/l未満	0.01mg/l未満	0.01mg/l未満	
15 1・2-ジクロロエチレン	0.04mg 以下	0.004mg/l未満	0.004mg/l未満	0.004mg/l未満	
16 1・1・1-トリクロロエタン	1mg 以下	0.1mg/l未満	0.1mg/l未満	0.1mg/l未満	
17 1・1・2-トリクロロエタン	0.006mg 以下	0.0006mg/l未満	0.0006mg/l未満	0.0006mg/l未満	
18 1・3-ジクロロプロパン	0.002mg 以下	0.0002mg/l未満	0.0002mg/l未満	0.0002mg/l未満	
19 チウラム	0.006mg 以下	0.0006mg/l未満	0.0006mg/l未満	0.0006mg/l未満	
20 シマジン	0.003mg 以下	0.0003mg/l未満	0.0003mg/l未満	0.0003mg/l未満	
21 チオベンカンブ	0.02mg 以下	0.002mg/l未満	0.002mg/l未満	0.002mg/l未満	
22 ベンゼン	0.01mg 以下	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	
23 セレン	0.01mg 以下	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	
24 1・4-ジオキサン	0.05mg 以下	0.005mg/l未満	0.005mg/l未満	0.005mg/l未満	
25 クロロエチレン	0.002mg 以下	0.0002mg/l未満	0.0002mg/l未満	0.0002mg/l未満	

LA01-001